

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A  
tel. (+ 48 41) 365-10-60  
fax. (+ 48 41) 365-10-10  
e-mail: laboratorium@pgkielce.pl



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR S1/8/PG-000/1352-5/2020

**ZLECENIODAWCA:** Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn  
ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn

**Numer zlecenia:** PG-000/1352-5/2020

**Kody próbek:** PG-000/1352-5/2020/20/7/1 - PG-000/1352-5/2020/20/7/2

**TEMAT:** Wykonanie badań wody z kąpieliska

Próbki pobrane przez: Zleceniodawcę

Cel badań: Do celów urzędowych

Sprawozdanie autoryzował: Iwona Jedynak-Materek - Kierownik - Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Sprawozdanie zatwierdził: Agata Osobińska - Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych

Kielce, dn. 2020-08-04

Numer próbki		Stan próbki		Rodzaj próbki - metoda poboru/pomiaru	
PG-000/1352-5/2020/20/7/1		dobry		Woda z kąpielisk: -	
Data pobierania/pomiaru			Data przyjęcia do laboratorium		Data zakończenia badań
29/07/2020 (informacja podana przez zleceniodawcę)			29/07/2020		03/08/2020
Miejsce pobierania/pomiaru			od strony Strawczynka (lewa strona kąpieliska godz 8:00 2604PPPWW785 (informacja podana przez zleceniodawcę)		
Oznakowanie próbki			od strony Strawczynka (lewa strona kąpieliska godz 8:00 2604PPPWW7857		
	Parametr	Jednostka	Wynik	U [±]	Identyfikacja procedury badawczej (Procedura/Norma)
P <sub>1</sub>	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	-	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
P <sub>1</sub>	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./100ml	26	[16;41]	PN-EN ISO 7899-2:2004

Numer próbki		Stan próbki		Rodzaj próbki - metoda poboru/pomiaru	
PG-000/1352-5/2020/20/7/2		dobry		Woda z kąpielisk: -	
Data pobierania/pomiaru			Data przyjęcia do laboratorium		Data zakończenia badań
29/07/2020 (informacja podana przez zleceniodawcę)			29/07/2020		03/08/2020
Miejsce pobierania/pomiaru			Od strony Strawczynka (prawa strona kąpieliska godz 8:10 2604PPPWW7858) (informacja podana przez zleceniodawcę)		
Oznakowanie próbki			Od strony Strawczynka (prawa strona kąpieliska godz 8:10 2604PPPWW7858)		
	Parametr	Jednostka	Wynik	U [±]	Identyfikacja procedury badawczej (Procedura/Norma)
P <sub>1</sub>	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	-	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
P <sub>1</sub>	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./100ml	22	[14;36]	PN-EN ISO 7899-2:2004

P<sub>1</sub> - badania podzlecane zostały wykonane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 418  
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do analizowanych próbek.  
Daty wykonania poszczególnych analiz są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w Laboratorium.  
Niepewność metody (U) określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. Niepewność odnosi się wyłącznie do procesu analitycznego. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody niepewności nie podaje się. Wartość dolnego zakresu pomiarowego jest również granicą oznaczalności metody (jeżeli ma to zastosowanie). Sprawozdanie może być kopiowane jedynie w całości; inna forma wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.  
Termin składania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**